

Beantwoording vraag/ toezegging door het college

Datum : 21 maart 2025
Van bestuurder : Tjitske Siderius
Auteur : Hindrik Bijma, Projectleider Realisatie & Beheer
Contactgegevens : Hindrikbijma@hattem.nl
Aan : Gemeenteraad
Onderwerp : Halfverharding Veldhoeve – 2025-T009

Vragen van Hattem Centraal tijdens het vragenhalfuur op 3 februari. Onderstaand de transcriptie:
We hebben al best wel wat lang gehad over de gele paden bij De Distel Hoeve. Nou begreep ik dat de wethouder zelf contact heeft gehad met de ondernemers in de buurt daar en wij vroegen ons even af wat de voortgang daarin is. Als ik het goed begrijp dan gaat het gele er weer uit en gaat iets anders erin. Wij vragen ons dan ook af is dat binnen het gestelde budget van het project? En als dat niet zo is, komt hij dan terug bij de raad?.

Beantwoording

Er is meerdere malen met de ondernemers gesproken over de halfverharding op de Veldhoeve. Afgelopen week (wk 12) heeft er een gesprek plaatsgevonden. Het gezamenlijke beeld is dat de halfverharding momenteel niet aan de verwachtingen voldoet en zorgt voor overlast voor de bewoners en de ondernemers aan het plein. Er zijn een aantal afspraken gemaakt met de ondernemers om de problematiek op te lossen. De leverancier van het product krijgt tot de start van de zomervakantie de tijd om de halfverharding te herstellen. Om de herstelwerkzaamheden te verrichten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is belangrijk dat het droog weer is en dat de temperatuur voldoende hoog is, zodat het bindmiddel goed gaat werken. Er wordt een extra bindmiddel toegepast om ervoor te zorgen dat de halfverharding sterker wordt en minder uit gaat lopen. De ondernemers en de gemeente gaan gezamenlijk optrekken om de voortgang van de herstelwerkzaamheden te monitoren en de resultaten te controleren. Als er geen duidelijke verbetering is, wordt plan B uitgevoerd: halfverharding verwijderen.

Mocht er in de toekomst meer nodig zijn wat niet binnen het budget past, dan wordt de raad hierover geïnformeerd.